


Elementi di collegamento

Secondo EN 1610 gli elementi che compongono una rete di fognatura devono essere conformi alle norme nazionali, europee e/o alle omologazioni tecniche europee. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa edile deve esigere la prova dei regolari controlli di qualità per i componenti consegnati in cantiere e destinati alla posa. I raccordi e i tubi in gres sono soggetti alla norma EN 295 "Raccordi e tubi in gres e collegamenti di tubi per condutture e canali di acque reflue".

I collegamenti supplementari eseguiti in cantiere vanno realizzati in modo che risultino conformi a EN 1610 e DWA A 139.

Elemento di collegamento C




Elemento ceramico di collegamento, guarnizione in elastomeri a superficie completa con bordi ermetici e collare continuo. Si raccomanda un attrezzo di ausilio al montaggio per garantire un'installazione corretta e senza problemi. Collegamento DN 150 / DN 200 in tubazioni grandi e medie, spessore parete da 40 mm a 200 mm, tubi in gres da DN 400

Diametro nominale	Specifiche	Diametro del foro	Spessori parete
DN	Typ	mm	mm
150	C40	200±1,0	40-65
150	C 70	200±1,0	70-95
150	C 100	200±1,0	100-115
150	C 120	200±1,0	120-135
150	C 140	200±1,0	140-155
150	C 160	200±1,0	160-175
150	C 180	200±1,0	180-195
150	C 200	200±1,0	≥ 200
200	C 70	257±1,0	70-95
200	C 100	257±1,0	100-115
200	C 120	257±1,0	120-135
200	C 140	257±1,0	140-155
200	C 160	257±1,0	160-175
200	C 180	257±1,0	180-195
200	C 200	257±1,0	≥ 200

Elementi di collegamento C ed F - utilizzo in base a tubo, diametro nominale e spessore parete dei tubi in gres secondo EN 295 e ZP WN 295

Elemento di collegamento F



Elemento di collegamento come guarnizione a compressione in ABS e manicotto in elastomeri di caucciù. Si raccomanda un attrezzo di ausilio al montaggio (utensile a percussione) per garantire un'installazione corretta e senza problemi. Collegamenti DN 125 / DN 150 / DN 200 per tubi piccoli in gres da DN 250, tubi a spinta in gres da DN 200

Diametro nominale	Diametro del foro	Profondità di inserimento
DN	mm	mm
125	152±1,0	26
150	172±1,0	26
200	232±1,0	34

Elementi di collegamento C ed F - utilizzo in base a tubo, diametro nominale e spessore parete dei tubi in gres secondo EN 295 e ZP WN 295

Diametro nominale	Resistenza alla compressione	Tubo con bicchiere			Diametro nominale	Tubo a spinta		
DN	TKL	Elemento di raccordo			DN	Elemento di raccordo		
		DN 125	DN 150	DN 200		DN 125	DN 150	DN 200
250	160	F	F		200	F	F	
250	160	F	F		225	F	F	
250	240	F	F		250	F	F	
250	240	F	F		250	F	F	
300	160	F	F		250	F	F	
300	160	F	F		250	F	F	
300	240	F	F		300	F	F	F
300	240	F	F		300	F	F	F
350	160	F	F		300	F	F	F
400	160		C 40	F	300	F	F	F
400	160		C 40	F	400		C 70	C 70
400	200		C 40	F	400		C 70	C 70
400	200		C 40	F	400		C 70	C 70
450	160		C 40	F	400		C 70	C 70
500	120		C 40	F	500		C 70	C 70
500	120		C 40	F	500		C 70	C 70
500	160		C 40	F	500		C 70	C 70
500	160		C 40	F	500		C 70	C 70
600	95		C 40	F	600		C 70	C 70
600	95		C 40	F	600		C 70	C 70
600	160		C 40	F	600		C 70	C 70
600	160		C 40	F	600		C 70	C 70
700	120		C 70	C 70	700		C 70	C 70
800	120		C 70	C 70	800		C 70	C 70
1000	95		C 70	C 70				
1000	100		C 70	C 70				
1200	95		C 70	C 70				

*Lo spessore in corrispondenza del foro è decisivo per la scelta dell'elemento di collegamento

Per larghezze nominali inferiori utilizzare delle derivazioni.